

ISTITUTO COMPRENSIVO “PONTI”
Gallarate (VA)

SORVEGLIANZA IMPIANTO ELETTRICO – A CURA DEI REFERENTI DI PLESSO / ASPP INCARICATI

Gli addetti incaricati dovranno effettuare **mensilmente** la sorveglianza dei seguenti presidi, in collaborazione con la persona incaricata di eseguire la sorveglianza antincendio (così da svolgere in un'unica occasione la sorveglianza sugli stessi presidi)

Ogni intervento dovrà essere registrato nell'apposito registro di sorveglianza allegato nel quale andrà annotato se si sono riscontrati difetti. In caso di difetti, si dovrà aprire una segnalazione anomalia/guasti secondo la procedura di segnalazione rischi.

Sorveglianza	Operatore	Cadenza
Prova della funzionalità degli interruttori differenziali con il tasto di Prova (test)	Lavoratore incaricato	Mensile (da manuale del costruttore)
Controllo della efficienza delle luci di emergenza, led acceso verde.	Lavoratore incaricato	Mensile
Efficacia degli apparecchi di illuminazione di emergenza (commutazione, in accensione di emergenza per mancanza rete, e autonomia) (presenza interruttore dedicato – si può fare in qualsiasi momento / interruttore generale luci o quadro ad attrezzature spente)	Lavoratore incaricato	Mensile
Verifica rilevatori Fumo allarme incendio, spia accesa	Lavoratore incaricato	Mensile
Controllo visivo centrale antincendio	Lavoratore incaricato	Mensile
Esame a vista generale dell'impianto, con particolare attenzione a: Stato di conservazione ed integrità isolamenti, delle giunzioni, dei componenti e degli apparecchi utilizzatori	Tutti i lavoratori	Quotidiana
Verifica dello stato dei quadri elettrici (chiusura dello sportello)	Tutti i lavoratori	Quotidiana

